

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

30.12.2021

рп.Атяшево

№ 706

### **О внесении изменений в Постановление Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия № 61 от 19 февраля 2021 года «Об утверждении схемы теплоснабжения Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года, **постановляю:**

1. Внести в Постановление Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия № 61 от 19 февраля 2021 года «Об утверждении схемы теплоснабжения Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на период до 2034 года» следующие изменения:

- 1) Схему теплоснабжения Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года изложить в следующей редакции:

«Утверждена  
Постановлением Администрации  
Атяшевского муниципального района  
Республики Мордовия  
от 30.12.2021 № 706

Актуализация  
Схема теплоснабжения  
Сабанчеевского сельского поселения Атяшевского муниципального района  
Республики Мордовия на период до 2035 года

2021 г.

## Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

1.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

1.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

1.3. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя».

2.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей.

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций».

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей».

4.1. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

4.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

4.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы».

5.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

5.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)».

6.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

6.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

6.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

6.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

## Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

### 1.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории д. Мордовские Дубровки, с. Тарасово Атяшевского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение административных зданий села одна организация ООО «Изотерма».

Теплоснабжение осуществляется от котельной, работающей на природном газе. В котельной Сабанчевская СОШ установлены два котла типа RSA - 150, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,258 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2017 г.

В котельной Тарасовская СОШ установлены четыре котла типа BRAVA SLIM 40 BF, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,136 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2017 г.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 183 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

**Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных**

№, котла	Тип	Установленная мощность котла Гкал/час	Год ввода	Температурный график	КПД по режимной карте
<b>Котельная Сабанчевская СОШ</b>					
1	RSA - 150	0,129	2017	95-70	90,5%
2	RSA - 150	0,129	2017	95-70	90,5%
<b>Котельная Тарасовская СОШ</b>					
1	BRAVA SLIM 40 BF	0,034	2017	95-70	90,5%
2	BRAVA SLIM 40 BF	0,034	2017	95-70	90,5%
3	BRAVA SLIM 40 BF	0,034	2017	95-70	90,5%
4	BRAVA SLIM 40 BF	0,034	2017	95-70	90,5%

**Таблица 2 – Характеристика насосов котельных**

Тип насоса	Кол-во, шт.	Производительность, V, м3/ч	Напор, H, м	Мощность, кВт
<b>Котельная Сабанчевская СОШ</b>				
ВРН 120/280.50М (ц)	2	31	11,2	0,87

Подпиточный насос WILO PW-175 EA	1	1,8	19	0,4
<b>Котельная Тарасовская СОШ</b>				
В 80/250.40М DAB (ц)	2	9,4	8,2	0,264
Подпиточный насос WILO PW-175 EA	1	1,8	19	0,4

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Сабанчевского сельского поселения

№	Наименование потребителя	Адрес	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
<b>Котельная Сабанчевская СОШ</b>						
1	Сабанчевская СОШ	дер. Мордовские Дубровки, ул. Новая, д. 2А	0,213	0,042	-	0,255
2	Гараж		0,003	-	-	0,003
	<b>Итого:</b>		<b>0,215</b>	<b>0,042</b>	<b>-</b>	<b>0,257</b>
<b>Котельная Тарасовская СОШ</b>						
1	Тарасовская СОШ	с. Тарасово, ул. Красная, д. 75	0,060	0,013	-	0,074
2	Тарасовский д/с	с. Тарасово, ул. Красная, д. 75	0,007	0,002	-	0,009
	<b>Итого:</b>		<b>0,068</b>	<b>0,015</b>	<b>-</b>	<b>0,083</b>

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Сабанчеевского сельского поселения

Наименование начала участка тепловой сети	Наименование конца участка тепловой сети	Внутренний диаметр трубопровода на участке Дн, м	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения оси трубопровода в Н, м
<b>Котельная Сабанчеевская СОШ</b>							
ТУ-1	Старая котельная	0,082	106	Маты и плиты из минеральной ваты	Надземная	1997 год	-
ТУ-1	Сабанчеевская СОШ	0,082	28	Маты и плиты из минеральной ваты	Надземная	1997 год	-
Котельная	ТУ-1	0,082	6	Маты и плиты из минеральной ваты	Надземная	1997 год	-
<b>Котельная Тарасовская СОШ</b>							
Новая котельная Тарасовская С	ТУ-1	0,082	12	Маты и плиты из минеральной ваты	Надземная	1989	-
Новая котельная Тарасовская С	ТК-2	0,082	13		Подземная бесканальная	1989	1,5
ТК-2	Тарасовская СОШ	0,082	3		Подземная бесканальная	1989	1,5
ТУ-1	ТК-1	0,082	8		Подземная бесканальная	1989	1,5
ТК-1	Новая котельная Тарасовская С	0,082	7		Подземная бесканальная	1989	1,5

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

**1.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе**

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

**Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.**

Наименование источника теплоснабжения, период	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч			Резерв (+)/Дефицит (-)
						отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
<b>Котельная Сабанчевская СОШ</b>									
2020	0,258	0,258	0,258	0	0	0,257	-	0,257	0,001
2021	0,258	0,258	0,258	0	0	0,257	-	0,257	0,001
2022	0,258	0,258	0,258	0	0	0,257	-	0,257	0,001
2023	0,258	0,258	0,258	0	0	0,257	-	0,257	0,001
2024	0,258	0,258	0,258	0	0	0,257	-	0,257	0,001
2025	0,258	0,258	0,258	0	0	0,257	-	0,257	0,001
В период 2026-2030 гг.	0,258	0,258	0,258	0	0	0,257	-	0,257	0,001
В период 2031-2035 гг.	0,258	0,258	0,258	0	0	0,257	-	0,257	0,001
<b>Котельная Тарасовская СОШ</b>									
2020	0,136	0,136	0,135	0,001	0,003	0,083	-	0,083	0,049
2021	0,136	0,136	0,135	0,001	0,003	0,083	-	0,083	0,049
2022	0,136	0,136	0,135	0,001	0,003	0,083	-	0,083	0,049
2023	0,136	0,136	0,135	0,001	0,003	0,083	-	0,083	0,049
2024	0,136	0,136	0,135	0,001	0,003	0,083	-	0,083	0,049
2025	0,136	0,136	0,135	0,001	0,003	0,083	-	0,083	0,049
В период 2026-2030 гг.	0,136	0,136	0,135	0,001	0,003	0,083	-	0,083	0,049
В период 2031-2035 гг.	0,136	0,136	0,135	0,001	0,003	0,083	-	0,083	0,049

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.



**1.3. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь**

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

**Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям**

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Тип теплоносителя, его параметры	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал		
			через изоляцию	с затратами теплоносителя	всего
д. Мордовские Дубровки	СЦТ от котельной Сабанчеевская СОШ	горячая вода	10,50	0,25	10,75
с. Тарасово	СЦТ от котельной Тарасовская СОШ	горячая вода	6,80	0,10	6,90
Итого			17,3	0,35	17,65

**Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»**

**2.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг. представлены в таблице 7.

**Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг.**

Наименование населенного пункта	Наименование системы	Тип теплоносителя	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3		
			с	технологические затраты	всего

пункта	теплоснабжения	ля, его параметры	утечкой	на пусковое заполнение	на регламентные испытания	со сливами САРЗ	всего	
д. Мордовские Дубровки	СЦТ от котельной Сабанчевская СОШ	горячая вода	4,98	0,59	-	-	0,59	5,57
с. Тарасово	СЦТ от котельной Тарасовская СОШ	горячая вода	1,97	0,23	-	-	0,23	2,20
<b>Итого</b>			<b>6,95</b>	<b>0,82</b>	-	-	<b>0,82</b>	<b>7,77</b>

### Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

**Таблица 8** – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Изотерма» на 2022 г.

Наименование показателя		Котельная Сабанчевская СОШ
Основное топливо		Природный газ
Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал		638,854
Годовой отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал		633,164
Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:		622,414
- бюджетные потребители		622,414
- население		-
- прочие		-
Годовой расход условного топлива, т у.т.		100,918
Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)		86,254
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии	условного кг.у.т./Гкал	157,966
	Природного газа, нм.куб./Гкал	135,014
Наименование показателя		Котельная Тарасовская СОШ
Основное топливо		Природный газ
Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал		209,119
Годовой отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал		207,329
Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:		200,429
- бюджетные потребители		200,429
- население		-
- прочие		-
Годовой расход условного топлива, т у.т.		33,004

Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)		28,208
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии	условного кг.у.т./Гкал	157,820
	Природного газа, нм.куб./Гкал	134,889

#### **Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»**

##### **4.1. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения**

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 °С.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

##### **4.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

**Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии**

№ п/п	Наименование котельной	Вид мероприятий	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год	Установленная мощность, Гкал/ч		
				на 2021 год	на 2035 год	изменение (+/-)
1	Котельная Сабанчеевская СОШ	Мероприятия не планируются	-	0,258	0,258	0
2	Котельная Тарасовская СОШ	Мероприятия не планируются	-	0,136	0,136	0

##### **4.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017. В настоящей Схеме теплоснабжения мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не рекомендуются.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10. Как видно из таблицы 10 мероприятия по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей на период разработки схемы теплоснабжения не планируются.

**Таблица 10** - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (руб. с учетом НДС)

Наименование проекта	Мероприятия	Период реализации проекта	Стоимость мероприятия, с НДС, руб.
Строительство новых тепловых сетей	-	-	-
Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода	-	-	-
Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	-	-	-

### Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

#### 5.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.



Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2021-2035 г.г



## **5.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии**

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

## **Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»**

### **6.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

### **6.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)**

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Сабанчеевском сельском поселении являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источника тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-2.

### **6.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией**

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской

Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Изотерма» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

#### ***6.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации***

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

#### ***6.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения***


На территории Сабанчеевского сельского поселения можно выделить две существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, действующая на территории Сабанчеевского сельского поселения - ООО «Изотерма».

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**



Схема теплоснабжения «Котельная Сабанчевская СОШ»

дер. Мордовские Дубровки, ул. Новая, д. 2А



Условные обозначения


- - тепловая сеть
- - котельная
- - потребитель
- L=130.00 - протяженность, м
- D=0.150 - диаметр (вн.), м

Изм.	Литер	№ документа	Подпись	Дата	Литер.	Масса	Масштаб
					Лист 1		
Выполнил					Лист 1	Листов	1
Т. Конгр.					ООО «Изотерма»		
Н. Конгр.							
Утвердил							
<b>Схема тепловых сетей</b>							
<b>Схема тепловых сетей в дер. Мордовские Дубровки</b>							

Рисунок 1. Зона действия котельной Сабанчевская СОШ

Схема теплоснабжения «Котельная Тарасовская СОШ»

с. Тарасово, ул. Красная, д. 75



Условные обозначения

- - тепловая сеть
- ☼ - котельная
- - потребитель
- L=130.00 - протяженность, м
- D=0.150 - диаметр (вн.), м

Изм.	Литер.	№ документа	Подпись	Дата	Литер.	Масса	Масштаб
Выполнил:							
Т. Контр.					Лист 1	Листов 1	
Н. Контр.					ООО «Изогерма»		
Утвердил					в с. Тарасово		

Схема тепловых сетей

Схема тепловых сетей в с. Тарасово

Рисунок 2. Зона действия котельной Тарасовская СОШ

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Атяшевского  
муниципального района



В.Г. Прокин

*Григорьев М.С. Григорьев*

*Колесников В.В.*